

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань
(место составления акта)

«08» июня 2017 года
(дата составления акта)

10 часов 40 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 195**

по адресу / адресам: г.о. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 62.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «24» апреля 2017 года № 195 о проведении плановой выездной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки Начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспектора
г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольцева П.А.
(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (детский сад).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» мая 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 день (1 час)

«08» июня 2017 г. с 10 час. 10 мин. до 10 час. 40 мин. Продолжительность 1 день (30 минут)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осу-
ществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 дня (1 час 30 минут)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ларик В.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

 17.05.2017, 11:30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Аржанов Виктор Сергеевич – инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань,
Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самар-
ской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский
по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлече-
ния к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспер-
тов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ларик Валерия Валерьевна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Ширина эвакуационных выходов № 9, 11 из лестничных клеток непосредственно наружу менее 0,8 м.	п. 4 ст. 16.1, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 СНИП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования»; п. 4.2 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования основные положения проектирования»; п. 4.2 СНИП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; 4.6 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Администрация городского округа Сызрань Самарской области

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

На объекте защиты имеется действующее предписание № 107/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 02.05.2017 г., выданное Муниципальному казенному учреждению городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

• нарушений не выявлено: нарушений требований пожарной безопасности, допущенных Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 195 от «24» апреля 2017 года.

Инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Аржанов Виктор Сергеевич.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ларик Валерия Валерьевна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 8 » июля 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____