

**Перечень
образовательных учреждений, получивших в 2017 году предписания,
представления и акты об устранении нарушений от Госпожнадзора.**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений , источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области	Акт № 194 от 08.06.2017 г.	1. На путях эвакуации применены материалы без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной безопасности при обращении с ними (стены коридора на 2 этаже окрашены масляной краской, для покрытия пола в коридоре на 3 этаже применен линолеум) 2. Светильники эвакуационного освещения на 1 этаже находятся в исправном состоянии (не включаются автоматически, а только при нажатии) 3. Высота двери эвакуационного выхода № 4 из лестничной клетки наружу менее 1,9 м 4. Ширина двери наружного эвакуационного выхода № 4 из лестничной клетки менее ширины марша лестницы 5. Двери, ведущие из поэтажного коридора в мастерские не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.	Так как данные нарушения относятся к мероприятиям капитального характера, то направлены письма в МКУ СЭЗИС № 60 от 16.01.2017, № 63 от 13.01.2017 , № 84 от 17.01.2017, № 617 от 15.06.2017, № 687 от 07.08.2017, №989 от 25.10.2017, № 1220 от 12.12.2017, № 1251 от 20.12.2017 с информацией о результатах проверки.

		Акт № 195 от 08.06.2017 г.	6. Ширина двери на пути эвакуации в коридоре у начальных классов менее 0,8 м. 7. Отсутствуют противопожарные клапана на вентиляции в местах пересечения противопожарных преград (актовый зал и кухня). 1. Ширина эвакуационных выходов № 9 и 11 из лестничных клеток непосредственно наружу менее 0,8 м.	
2	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области	Акт № 193 от 25.05.2017 г.	Нарушения не выявлены	
3	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области	Акт по результатам рассмотрения заявления заключение Госпожнадзора № 21 от 16.11.2017 г.	Нарушения не выявлены	

Директор ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани

В.В. Ларик