



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА СЫЗРАНИ

ул. Ульяновская, д.93, г. Сызрань, 446001

№ 12.2019 № 07-3Р-19

На № _____

Директору ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани

Фоминой Т.В.

Гагарина пр., д.27, г. Сызрань, Самарская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о социальной защите
инвалидов и обеспечения прав детей с
ограниченными возможностями

Прокуратурой города во исполнение задания прокуратуры Самарской области от 25.10.2019 №ИсРАЙнд21-49699-19/21-20-2019 «О проведении проверки исполнения законодательства, направленного на обеспечение получения дошкольного, начального, среднего, общего основного и дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями» проведена проверка в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани законодательства в указанной сфере.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одними из основных принципов в сфере образования являются обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования.

В силу ст. 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Во исполнение вышеприведенных норм закона приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр утвержден Свод Правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (далее - СП 59.13330.2016).

В указанном нормативном документе в совокупности реализованы основные требования Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно положениям СП 59.13330.2016 участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:

- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;

- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;

- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;

- на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).

Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного

шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне.

В нарушение требований федерального законодательства ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани не обеспечено рельефными направляющими, тактильными указателями на путях движения в здании образовательного учреждения, что не отвечает требованиям законодательства о социальной защите инвалидов.

Кроме того, СП 59.13330.2016 определяет требования доступности к помещениям и их элементам, в том числе, разделом 6.1 определены требования ко входам в здания, разделом 6.2 установлены требования для путей движения в зданиях, разделом 6.3 определены требования к санитарно-бытовым помещениям в зданиях.

В нарушение п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.2.4, 6.3.2 СП 59.13330.2016 входная зона ГБОУ СОШ №17 не оборудована пандусом и поручнями, нескользящим покрытием, входными дверями, приспособленными для маломобильных групп населения, внутренние помещения учреждения не оборудованы поручнями, пороговыми пандусами необходимыми для передвижения маломобильных граждан, а также отсутствуют оборудованные для инвалидов доступные кабины в уборных.

Выявленные нарушения нарушают основополагающие принципы в сфере образования, а именно: обеспечение права каждого человека на образование; недопустимость дискриминации в сфере образования; свобода выбора получения образования, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При этом нарушение прав инвалидов нельзя ставить в зависимость от фактического наличия в конкретном образовательном учреждении учащихся и родителей, являющихся инвалидами данной категории, поскольку указанная категория учащихся может быть зачислена в образовательную организацию переводом из другого образовательного учреждения.

Причиной и условием выявленных нарушений является неисполнение своих должностных обязанностей со стороны заведующей хозяйством Сараевой Л.А., а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководителя учреждения.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Сызрани
2. Принять меры по реальному устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, устранению причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Сараеву Л.А., ответственную за допущенные нарушения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Сызрани в письменном виде в месячный срок.

Заместитель прокурора города

юрист 1 класса



С.А. Демин

А.О. Золотарева, 33-32-29